



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 28.04 2012р.

№ 05.03.02-03/ 38969

Покрівельна бітумна плитка Katedral, Покрівельна коньково-карнизна плитка: Katedral, покрівельний бітумний килим: Super Pintari; K-EL; LiteBase 500, Super Liimari; K-PS; U-PS; K-MS; U-MS; Tupla; Raita-Tupla

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 6807

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

будівництво та ремонт, роздрібна та оптова мережа

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Katedral OY", Фінляндія, KaKatedralintie 15, PL 33 37501 LEMPAALA

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Товариство з обмеженою відповідальністю "МКМ-груп", Україна, 03118, м.Київ, вул.Козацька,118, код ЄДРПОУ: 37746698

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: СанПін 6027 А -91 "Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели", ДСП - 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць", "Рекомендації по применению полимерных и полимеросодержащих материалов и изделий в строительстве" М. 1992; ГОСТ 12.1.005-88, НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України»; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме вміст в повітрі робочої зони шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДК, мг/м<sup>3</sup> не більше: оксид вуглецю-20,0; скловолокно, мінеральне волокно (пил)-2,0; вуглеводні-300,0; каолін (доломіт (пил)-6,0; стирол -10,0; пісок, пил -4,0; вміст в атмосферному повітрі шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДК сер.доб. мг/м<sup>3</sup> не більше: оксид вуглецю-3,0; каолін-0,15; пісок-0,1; стирол -0,002; НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України»; сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;
- вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)



За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Покрівельна бітумна плитка Kateral, Покрівельна коньково-карнизна плитка: Kateral. покрівельний бітумний килим: Super Pintari; K-EL; LiteBase 500, Super Liimari; K-PS; U-PS; K-MS; U-MS; Tupla; Raita-Tupla, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:**

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 03.05.2016 р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному)

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному)

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління справами

м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 4954 від 28.04.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

О.Г.Гаврильченко